



GEMEINDE
K Ü R N B A C H

SITZUNGSVORLAGE

Nr. 93/2021
27.07.2020
Az: 815.55
Bearbeiter: Bälz

TOP Nr. 6 Instandsetzung Ablauf Hochbehälter

Anlagen:

Status: öffentlich nichtöffentlich

Gremium: Gemeinderat
 Technischer Ausschuss
 Verwaltungsausschuss

Beratungszweck: Beschluss Vorberatung Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Gesamtkosten der Maßnahme	Erhaltene Einzahlungen (Zuschüsse o.ä.)	Ansatz im Haushaltsplan	Jährliche Folgekosten der Maßnahme	Verfügbare Restmittel

Sitzungsverlauf:

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat beschließt die Firma PG Bau, Bretten mit der Verlegung der Leitung für den Wasserablauf des Hochbehälters zum Angebotspreis von 14.875,76 € zu beauftragen.

II. Sachstandsbericht

Am Zaisenhausener Weg befindet sich oberirdisch eine Kunststoffleitung welche für den Ablauf des Hochbehälters benötigt wird. Die Leitung ist stark beschädigt und weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken Bretten sollte die Leitung nicht oberirdisch geführt werden zumal hier eine professionelle Befestigung nicht gegeben ist und Beschädigungen absehbar sind. Standardmäßig werden Entwässerungsleitungen unterirdisch verlegt. Zwischenzeitlich wurden zwei Angebote auf Grundlage der Rahmenverträge der Stadtwerke Bretten eingeholt.

Angebot 1: 15.026,07 €
Angebot 2: 14.875,76 €

Von der Verwaltung wird empfohlen, den Auftrag an den günstigsten Anbieter, die Firma PG Bau, Bretten, zu vergeben.